國立宜蘭大學水質檢驗結果一覽表

序號	位置	大腸桿菌群	採樣日期
1	綜南一樓-1(5010110-019-0000148) 飲水機	<1	2023.07.26
2	綜北一樓-1(5010110-019-0000167) 飲水機	<1	2023.07.26
3	綜南B1樓-1(5010110-019-0000172) 飲水機	<1	2023.07.26
4	綜北B1樓-1(5010110-019-0000171) 飲水機	<1	2023.07.26
5	圖資一樓-1(5010110-019-0000149) 飲水機	<1	2023.07.26
6	圖書館B1樓(育成)(5010110-019-00167) 飲水機	<1	2023.07.26
7	行政一樓-1(5010110-19-00199) 飲水機	<1	2023.07.26
8	教穡一樓-1(5010110-19-00155) 飲水機	<1	2023.07.26
9	教穡一樓-2(5010110-19-00146) 飲水機	<1	2023.07.26
10	經德二樓-1(5010110-19-00088) 飲水機	<1	2023.07.26
11	人管一樓(5010110-19-00092) 飲水機	<1	2023.07.26
12	生資一樓-1(5010110-019-00122) 飲水機	<1	2023.07.26
13	生資一樓-2(5010110-019-00125) 飲水機	<1	2023.07.26
14	工院一樓-1(5010110-19-00064) 飲水機	<1	2023.07.26
15	工院一樓-1(5010110-19-00074) 飲水機	<1	2023.07.26
16	工院一樓-2(5010110-19-00065) 飲水機	<1	2023.07.26
17	工院B1樓-1(5010110-19-00074) 飲水機	<1	2023.07.26
18	格致一樓-1(5010110-019-0000116) 飲水機	<1	2023.07.26
19	通識一樓(5010110-019-00212) 飲水機	<1	2023.07.26
20	人管二樓5010110-19-00093 飲水機	<1	2023.07.31
	以下空白		

註一 ： 飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二 ： 大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL

註三 ： 本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表