

國立宜蘭大學水質檢驗結果一覽表

序號	位置	大腸桿菌群	採樣日期
1	綜南4-1(5010110-19-0000172) 飲水機	<1	2024.10.29
2	綜南3-1(5010110-19-0000171) 飲水機	<1	2024.10.29
3	體育4-1(休健1)(5010110-19-0000130) 飲水機	<1	2024.10.29
4	體育4-2(休健2)(5010110-019-00100) 飲水機	<1	2024.10.29
5	格致2-1(5010110-19-00117) 飲水機	<1	2024.10.29
6	資工-1(5010110-19-000099) 飲水機	<1	2024.10.29
7	電子-1(5010110-19-0000121) 飲水機	<1	2024.10.29
8	化材-時習4-1(5010110-19-0000126) 飲水機	<1	2024.10.29
9	工院5F-1(5010110-19-00062) 飲水機	<1	2024.10.29
10	工院4F-1(5010110-19-00066) 飲水機	<1	2024.10.29
11	工院4F-2(5010110-19-00067) 飲水機	<1	2024.10.29
12	工院3F-1(5010110-19-00051) 飲水機	<1	2024.10.29
13	工院3F-2(5010110-19-00052) 飲水機	<1	2024.10.29
14	停控-1(5010110-19-0000160) 飲水機	<1	2024.10.29
15	人管-4(5010110-19-00095) 飲水機	<1	2024.10.29
16	人管-3(5010110-19-00094) 飲水機	<1	2024.10.29
17	圖資4-2(5010110-019-00110) 飲水機	<1	2024.10.29
18	時化5B(5010110-19-00032) 飲水機	<1	2024.10.29
19	時化5C(5010110-19-0000106) 飲水機	<1	2024.10.29
20	時化地下室(5010110-19-00043) 飲水機	<1	2024.10.29
21	化材-2教稿5-1(5010110-19-00010) 純水機	<1	2024.10.29
	以下空白		
<p>註一：飲用水質管理條例標準            總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)            大腸桿菌群：6CFU/100mL</p> <p>註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL            總菌落數單位為CFU/mL</p> <p>註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準</p>			

大杰環境科技檢驗室 製表