# 國立宜蘭大學水質檢驗結果一覽表

| 序號 | 位置 | 大腸桿菌群 | 採樣日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 綜南4-1(5010110-019-00207) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 2 | 綜南3-1(5010110-019-00206) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 3 | 停控-1(5010110-19-00037) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 4 | 人管-4(5010110-19-00095) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 5 | 人管-3(5010110-19-00094) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 6 | 圖資4-2(5010110-19-00110) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 7 | 時化5A(5010110-19-0000209) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 8 | 時化5B(5010110-19-0000210) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 9 | 時化地下室(5010110-19-00043) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 10 | 化材-時習4-1(5010110-019-00168) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 11 | 電子-3(5010110-19-0000135) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 12 | 電子-2(5010110-19-0000134) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 13 | 電子-1(5010110-019-0000121) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 14 | 資工-1(5010110-19-00099) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 15 | 格致2-1(5010110-019-0000117) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 16 | 體育4-2(休健2)(5010110-19-00100) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 17 | 體育4-1(休健1)(5010110-019-00155) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 18 | 諮商-1(5010110-19-0000151) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 19 | 體育B1-1(5010110-19-0000137) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 20 | 體育B1-2(5010110-19-0000150) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| 21 | 食品工廠(城南)(5010110-19-0000115) 飲水機 | <1 | 2026.10.16 |
| | 以下空白 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

註一 ： 飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二 ： 大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三 ： 本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表

大杰環境科技股份有限公司
環境檢驗室
報告專用章
TEL:25868135
台北市大同區民族西路245號